

LAITOKSELTA LÄHTEVÄN VEDEN LAATU

välillä 11/2022-10/2023

		SANNAINEN	SAKSALA	NORIKE	LAATUSUOSITUS TAI -VAATIMUS
Lämpötila	°C	8,0	8,0	7,7	
Koliformiset bakteerit	MPN/100ml	0	0	0	0
Esch. Coli	MPN/100ml	0	0	0	0
Suolistoperäiset enterokokit	pmy/100ml	0	0	0	0
Kok. pes. luku 22°C 68 h	pmy/ml	0	0	0	ei epätavallisia muutoksia
Kok. pes. luku 36°C 44 h	pmy/ml	0	0	0	ei epätavallisia muutoksia
Sähkönjohtavuus	mS/m	290	260	260	vesi ei saa olla syövyttävää
pH		7,7	7,7	7,8	6,5-9,5
Sameus		0,4	0,6	1,3	ei epätavallisia muutoksia
Mangaani, Mn	mg/l	0,01	<0,01	<0,01	<0,05
Rauta, Fe	mg/l	0,02	0,09	0,07	<0,2
Kloori	mg/l	*	0,10	0,10	
Nitriitti, NO ₂	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,5
Väri	mgPt/l	4,2	7,9	3,8	ei epätavallisia muutoksia käyttäjien hyväksyttävissä
Ammonium, NH ₄	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<2

* klooraus aloitettu 11.10.2023, josta lähtien pitoisuus ollut 0,3 mg/l